

CENTRALE APPALTI
COMUNI DI PERGINE VALSUGANA, FIEROZZO, FRASSILONGO, LEVICO
TERME, NOVALEDO, PALU' DEL FERSINA, SANT'ORSOLA TERME,
VIGNOLA FALESINA, E AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E
FAMIGLIA "GB. CHIMELLI"



Pratica: LPA - 9 - 2012

Realizzazione nuova biblioteca in piazza Garibaldi
in piazza Garibaldi a Pergine Valsugana

CIG: 6908364252

COMMISSIONE TECNICA GIUDICATRICE

20^a SEDUTA RISERVATA

Gara telematica mediante procedura apertura sotto soglia comunitaria con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 17 della L.P. 2/2016 e dell'art. 30 e 30 bis della L.P. 26/1993 del Titolo V, capo V del D.P.P. 11.05.2012 N. 9-84/Leg.

I Commissari
- Paolo Conci -
- Luca Gottardi -

Il Presidente
- Nicola Pavigianiti -

L'anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di ottobre (11.10.2017) alle ore 8,30 in Comune di Pergine Valsugana presso la sala riunioni al primo piano degli uffici comunali di Piazza Garibaldi n. 5/h a Pergine si sono riuniti – in seduta riservata - i sotto indicati signori componenti della Commissione per la valutazione delle offerte, nominati con determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio n. 126 di data 25.05.2017, modificata con determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio n. 150 di data 13.06.2017:

- dott. Nicola Paviglianiti nato a Trento il 2 ottobre 1972, membro esperto con diritto di voto;
- dott. ing. Luca Gottardi a Trento il 23 aprile 1974, membro esperto con diritto di voto;
- dott. Paolo Conci a Trento il 28 ottobre 1968, membro esperto con diritto di voto;

Richiamati i propri precedenti verbali dal 15.06.2017 al 3.10.2017 .

Il Presidente accerta la regolare composizione della commissione, dichiara aperta la seduta, assume altresì le funzioni di verbalizzazione.

Il Presidente riconsegna la documentazione, integra, che era stata conservata dal medesimo, per la continuazione dell'analisi delle voci ivi contenute.

La commissione procede con l'esame **dell'elemento nr. 6** relativo ai serramenti a taglio termico esterni e serramenti interni.

La commissione esamina la proposta dell'**A.T.I. MU.BRE COSTRUZIONI s.r.l.** , inerente i serramenti a taglio termico esterni –

I Commissari

- Paolo Conci -

- Luca Gottardi -

Il Presidente

- Nicola Paviglianiti -

serramenti interni, proposta che si intende richiamata ancorché non integralmente riportata e ne evidenzia gli elementi significativi ai fini della valutazione dell'offerta:

6a) Prestazione e qualità dei componenti e dei materiali (fino a punti 5)

Tenuto conto delle proposte illustrate nella relazione e in particolare delle soluzioni ritenute significative per il miglioramento delle prestazioni e della qualità, quali: installazione serramenti della ditta SHUCO 75 SI con triplo vetro isolamento termico 0,5 W/mK e acustico 49 dB fattore solare 28.8% - 33 dB, per la facciata continua; SHUCO 75 50+SI con triplo vetro lambda U 0,7 e 46 dB per i serramenti; SHUCO AWS 57 RO HI per i lucernari; vetrate interne con vetro 8+8 e isolamento acustico pari a 42 dB e installazione porte interne in alluminio con insonorizzazione.

I coefficienti attribuiti dai singoli commissari sono:
dott. Nicola Paviglianiti: 1,00
dott. Paolo Conci: 0,6
ing. Luca Gottardi: 1,00
Media dei coefficienti attribuiti dai commissari: 0,87

6b) Soluzioni tecniche e dettagli costruttivi (fino a punti 5)

Tenuto conto delle soluzioni tecniche e dei dettagli rappresentati e in particolare dell'utilizzo dei serramenti esterni con cerniere a scomparsa; lucernari in copertura con sistema SMOKE AUT della SCHUCO porte interne in HPL tipo EF3 della Erwill per migliorare la facilità di pulizia, si ritiene che la proposta offre un buono/elevato grado di dettaglio, efficacia e completezza.

I coefficienti attribuiti dai singoli commissari sono:
dott. Nicola Paviglianiti: 1,0
dott. Paolo Conci: 0,6
ing. Luca Gottardi: 0,6
Media dei coefficienti attribuiti dai commissari: 0,73

La commissione esamina la proposta della ditta **PERNECHELE Costruzioni Generali s.r.l.** inerente i serramenti a taglio termico esterni – serramenti interni, proposta che si intende richiamata ancorché non integralmente riportata e ne evidenzia gli elementi significativi ai fini della valutazione dell'offerta:

6a) Prestazione e qualità dei componenti e dei materiali (fino a punti 5)

Tenuto conto delle proposte illustrate nella relazione e in particolare delle soluzioni ritenute significative per il miglioramento delle prestazioni e della qualità, quali: installazione serramenti della ditta SHUCO FWS 50 SI, facciata in vetro con triplo vetro isolamento termico 0,7 W/mK Uw 1,05 e acustico da 47 dB per le facciate continua; porte d'ingresso SHUCO ADS 90 SI con isolamento termico, da U 0,92. con vetro a doppia camera e triplo vetro con U 0,7 e abbattimento acustico vetrocamera 47 dB per i serramenti; lucernari SHUCO AWS 57 RO isolamento acustico 38 dB per i lucernari.

I coefficienti attribuiti dai singoli commissari sono:
dott. Nicola Paviglianiti: 0,6
dott. Paolo Conci: 0,6
ing. Luca Gottardi: 0,6
Media dei coefficienti attribuiti dai commissari: 0,6

I Commissari
- Luca Gottardi
- Paolo Conci

Il Presidente
- Nicola Paviglianiti

6b) Soluzioni tecniche e dettagli costruttivi (fino a punti 5)

Tenuto conto delle soluzioni tecniche e dei dettagli rappresentati la proposta offre un buon grado di dettaglio, efficacia e completezza

I coefficienti attribuiti dai singoli commissari sono:

dott. Nicola Paviglianiti: 0,6

dott. Paolo Conci: 0,6

ing. Luca Gottardi: 0,6

Media dei coefficienti attribuiti dai commissari: 0,6


Alle ore 12,30 il Presidente della commissione tecnica dichiara chiusa la seduta.

Tutta la documentazione inerente la procedura viene consegnata al segretario verbalizzante che s'incarica della conservazione della stessa in armadio chiuso a chiave e della presentazione alla prossima seduta riservata di gara.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto a margine di ogni foglio e qui in calce.

Il Presidente della Commissione

dott. Nicola Paviglianiti -



I Commissari esperti:

ing. Luca Gottardi -



dott. Paolo Conci -



I Commissari
- Paolo Conci -

I Commissari
- Luca Gottardi -

Il Presidente
- Nicola Paviglianiti -