

**CENTRALE APPALTI**  
**COMUNI DI PERGINE VALSUGANA, FIEROZZO, FRASSILONGO, LEVICO**  
**TERME, NOVALEDO, PALU' DEL FERSINA, SANT'ORSOLA TERME,**  
**VIGNOLA FALESINA, E AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E**  
**FAMIGLIA "GB. CHIMELLI"**



Pratica: LPA - 9 - 2012

**Realizzazione nuova biblioteca in piazza Garibaldi**  
**in piazza Garibaldi a Pergine Valsugana**

**CIG: 6908364252**

**COMMISSIONE TECNICA GIUDICATRICE**

**21<sup>a</sup> SEDUTA RISERVATA**

Gara telematica mediante procedura apertura sotto soglia comunitaria con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 17 della L.P. 2/2016 e dell'art. 30 e 30 bis della L.P. 26/1993 del Titolo V, capo V del D.P.P. 11.05.2012 N. 9-84/Leg.

**I Commissari**  
- Luca Gottardi -  
- Paolo Conci -

**Il Presidente**  
- Nicola Paviglianiti -

L'anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di ottobre (18.10.2017) alle ore 8,30 in Comune di Pergine Valsugana presso la sala riunioni al primo piano degli uffici comunali di Piazza Garibaldi n. 5/h a Pergine si sono riuniti – in seduta riservata - i sotto indicati signori componenti della Commissione per la valutazione delle offerte, nominati con determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio n. 126 di data 25.05.2017, modificata con determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio n. 150 di data 13.06.2017:

- dott. Nicola Paviglianiti nato a Trento il 2 ottobre 1972, membro esperto con diritto di voto;
- dott. ing. Luca Gottardi a Trento il 23 aprile 1974, membro esperto con diritto di voto;
- dott. Paolo Conci a Trento il 28 ottobre 1968, membro esperto con diritto di voto;

Richiamati i propri precedenti verbali dal 15.06.2017 al 11.10.2017.

Il Presidente accerta la regolare composizione della commissione, dichiara aperta la seduta, assume altresì le funzioni di verbalizzazione.

Il Presidente riconsegna la documentazione, integra, che era stata conservata dal medesimo, per la continuazione dell'analisi delle voci ivi contenute.

La commissione prosegue l'esame delle proposte migliorative esaminando l'elemento 6: "Serramenti a taglio termico esterni – serramenti interni".

La commissione esamina la proposta dell'**A.T.I. D.F. Costruzioni s.r.l.** inerente i serramenti a taglio termico esterni – serramenti interni, proposta

I Commissari  
- Luca Gottardi -  
- Paolo Conci -

Il Presidente  
- Nicola Paviglianiti -

che si intende richiamata ancorché non integralmente riportata e ne evidenzia gli elementi significativi ai fini della valutazione dell'offerta:

**6a) Prestazione e qualità dei componenti e dei materiali (fino a punti 5)**

Tenuto conto delle proposte illustrate nella relazione e in particolare delle soluzioni ritenute significative per il miglioramento delle prestazioni e della qualità, quali: installazione serramenti della ditta SHUCO modello FW 50+ SI e con valori di  $U_f$  da 0,77 a 0,73 W/mqK e  $U_g$  0,5 W/mqK e  $R_w$  48 dB le facciate esposte alla radiazione solare sono dotate di veneziane interne al vetro regolate da sistema domotico di controllo con fattore solare da 49% all'8%. La soluzione dei frangisole interni al serramento risolvono i nodi realizzativi ed estetici dei frangisole esterni; per le finestre fisse ed apribili AWS 90 SI+ con  $U_f$  da 0,7 a 1,1 W/mqK e  $R_w$  47 dB anche per i serramenti esposti al sole sono dotati di Venezia interna- Serramento esterno delle bussole con triplo vetro con  $U_g$  0,5 e serramento interno con doppio vetro  $U_g$  1.1.; lucernari SHUCO FW 50+SI con  $U_g$  0,5 con vetri selettivi con fattore solare 24% - serramenti postati con falso telaio in legno (posa clima). Porte interne NEC modello KLMI; pareti interne vetrate 6+6.

I coefficienti attribuiti dai singoli commissari sono:  
dott. Nicola Paviglianiti: 1,0  
dott. Paolo Conci: 0,6  
ing. Luca Gottardi: 1,0  
Media dei coefficienti attribuiti dai commissari: 0,87

**6b) Soluzioni tecniche e dettagli costruttivi (fino a punti 5)**

Tenuto conto delle soluzioni tecniche e dei dettagli rappresentati e in particolare della revisione del nodo di collegamento della facciata continua con la struttura e sistema di posa denominato Clima. Porte interne con inbotte in alluminio con prestazione acustica pari a 33 dB della ditta NEC mod. KLMI. L'utilizzo di serramenti in alluminio aumenta la durabilità del serramento. La proposta offre un buono/elevato grado di dettaglio, efficacia e completezza

I coefficienti attribuiti dai singoli commissari sono:  
dott. Nicola Paviglianiti: 1,0  
dott. Paolo Conci: 0,6  
ing. Luca Gottardi: 1,0  
Media dei coefficienti attribuiti dai commissari: 0,87

La commissione esamina la proposta della **ESTEEL s.r.l.** inerente i serramenti a taglio termico esterni – serramenti interni, proposta che si intende richiamata ancorché non integralmente riportata e ne evidenzia gli elementi significativi ai fini della valutazione dell'offerta:

**6a) Prestazione e qualità dei componenti e dei materiali (fino a punti 5)**

Tenuto conto delle proposte illustrate nella relazione e in particolare delle soluzioni ritenute significative per il miglioramento delle prestazioni e della qualità, quali: installazione serramenti della ditta SHUCO FWS 50 per le facciate. Prestazioni acustiche 49 dB e  $U_w$  da 0,79 a 1,30 W/m2K.; serramenti SHUSCO AWS 75 BS HI; Vetro stratificato acustico per le pareti interne (SGG STADIP SILENCE 66.2)

I coefficienti attribuiti dai singoli commissari sono:  
dott. Nicola Paviglianiti: 0,6  
dott. Paolo Conci: 0,6  
ing. Luca Gottardi: 0,6

I Commissari  
- Luca Gottardi -  
- Paolo Conci -

Il Presidente  
- Nicola Paviglianiti -

Media dei coefficienti attribuiti dai commissari: 0,6

**6b) Soluzioni tecniche e dettagli costruttivi (fino a punti 5)**

Tenuto conto delle soluzioni tecniche e dei dettagli rappresentati e in particolare delle porte interne tagliafuoco la proposta offre un buon grado di dettaglio, efficacia e completezza

I coefficienti attribuiti dai singoli commissari sono:

dott. Nicola Paviglianiti: 0,6

dott. Paolo Conci: 0,6

ing. Luca Gottardi: 0,6

Media dei coefficienti attribuiti dai commissari: 0,6


Alle ore 12,30 il Presidente della commissione tecnica dichiara chiusa la seduta.

Tutta la documentazione inerente la procedura viene consegnata al segretario verbalizzante che s'incarica della conservazione della stessa in armadio chiuso a chiave e della presentazione alla prossima seduta riservata di gara.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto a margine di ogni foglio e qui in calce.

Il Presidente della Commissione.

dott. Nicola Paviglianiti -



---

I Commissari esperti:

ing. Luca Gottardi -



---

dott. Paolo Conci -



---

I Commissari  
- Luca Gottardi -  
- Paolo Conci -

Il Presidente  
- Nicola Paviglianiti -