

CENTRALE APPALTI
COMUNI DI PERGINE VALSUGANA, FIEROZZO, FRASSILONGO, LEVICO
TERME, NOVALEDO, PALU' DEL FERSINA, SANT'ORSOLA TERME,
VIGNOLA FALESINA, E AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E
FAMIGLIA "GB. CHIMELLI"



Pratica: LPA - 9 - 2012

Realizzazione nuova biblioteca in piazza Garibaldi
in piazza Garibaldi a Pergine Valsugana

CIG: 6908364252

COMMISSIONE TECNICA GIUDICATRICE

8ª SEDUTA RISERVATA

Gara telematica mediante procedura apertura sotto soglia comunitaria con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 17 della L.P. 2/2016 e dell'art. 30 e 30 bis della L.P. 26/1993 del Titolo V, capo V del D.P.P. 11.05.2012 N. 9-84/Leg.

I Commissari
- Paolo Conci -
- Luca Gottardi -

Il Presidente
- Nicola Paviglianiti -

L'anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di agosto (16.08.2017) alle ore 14,30 in Comune di Pergine Valsugana presso la sala riunioni al primo piano degli uffici comunali di Piazza Garibaldi n. 5/h a Pergine si sono riuniti – in seduta riservata - i sotto indicati signori componenti della Commissione per la valutazione delle offerte, nominati con determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio n. 126 di data 25.05.2017, modificata con determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio n. 150 di data 13.06.2017:

- dott. Nicola Paviglianiti nato a Trento il 2 ottobre 1972, membro esperto con diritto di voto;
- dott. ing. Luca Gottardi a Trento il 23 aprile 1974, membro esperto con diritto di voto;
- dott. Paolo Conci a Trento il 28 ottobre 1968, membro esperto con diritto di voto;

Richiamati i propri precedenti verbali dal 15.06.2017 al 10.08.2017.

Il Presidente accerta la regolare composizione della commissione, dichiara aperta la seduta, assume altresì le funzioni di verbalizzazione.

Il Presidente riconsegna la documentazione, integra, che era stata conservata dal medesimo, per la continuazione dell'analisi delle voci ivi contenute.

La commissione prosegue con le operazioni di valutazione della proposta "aperta/libera" per il miglioramento delle prestazioni dell' edificio.

La commissione inizia procede all'esame della proposta aperta libera che si intende richiamata ancorché non integralmente riportata, della ditta

I Commissari
- Luca Gottardi -
- Paolo Conci -

Il Presidente
- Nicola Paviglianiti -

CONSORZIO STABILE GALILEO e ne evidenzia gli elementi

significativi ai fini della valutazione dell'offerta:

1a) Efficacia ed efficienza delle soluzioni adottate con particolare riferimento alle prestazioni energetiche (fino a punti 8)

Tenuto conto delle soluzioni adottate e in particolare: installazione di una diversa UTA che consente un incremento dell'efficienza di rendimento dal 60% al 65-67,5 % del recupero calore; mantenimento della tipologia di ventilconvettore ma con modello più efficiente. Viene proposta l'installazione di un refrigeratore con due compressori indipendenti, con indice EER 3,18 e indice ESEER 4,30. Inoltre viene proposto un sistema di raffrescamento a split puntuale. Illuminazione ordinaria e emergenza a led.

I coefficienti attribuiti dai singoli commissari sono:

dott. Nicola Paviglianiti: 0,3

dott. Paolo Conci: 0,3

ing. Luca Gottardi: 0,3

Media dei coefficienti attribuiti dai commissari: 0,3

1b) Efficacia ed efficienza delle soluzioni adottate con particolare riferimento a: durabilità dei materiali, dei componenti edilizi, efficacia ed efficienza degli impianti e delle componenti tecnologiche, e relativi costi di manutenzione (fino a punti 5)

Tenuto conto delle soluzioni adottate e riportate nella proposta aperta libera, queste determinano, con riferimento alla durabilità dei materiali e all'efficacia ed efficienza delle componenti tecnologiche, un miglioramento prestazionale valutabile come discreto. Si formula la seguente valutazione

I coefficienti attribuiti dai singoli commissari sono:

dott. Nicola Paviglianiti: 0,3

dott. Paolo Conci: 0,3

ing. Luca Gottardi: 0,3

Media dei coefficienti attribuiti dai commissari: 0,3

1c) Efficacia ed efficienza delle soluzioni adottate con particolare riferimento alle prestazioni acustiche dei rivestimenti e degli elementi di finitura interni (fino a punti 4)

Con riguardo alle soluzioni adottate la proposta non si discosta dal progetto.

I coefficienti attribuiti dai singoli commissari sono:

dott. Nicola Paviglianiti: 0

dott. Paolo Conci: 0

ing. Luca Gottardi: 0

Media dei coefficienti attribuiti dai commissari: 0

1d) Soluzioni tecniche e dettagli costruttivi (fino a punti 3)

viene proposta una sistemazione delle aree esterne antistanti il nuovo edificio che si estende alla quasi totalità dell'area occupata dal parcheggio pubblico. Tale soluzione non è pertinente e non valutabile positivamente in quanto non rientra tra gli elementi oggetto di valutazione.

I coefficienti attribuiti dai singoli commissari sono:

dott. Nicola Paviglianiti: 0

dott. Paolo Conci: 0

ing. Luca Gottardi: 0

Media dei coefficienti attribuiti dai commissari: 0

I Commissari

- Paolo Conci -

- Luca Gottardi -

Il Presidente

- Nicola Paviglianiti -


Alle ore 18,00 il Presidente della commissione tecnica dichiara chiusa la seduta.

Tutta la documentazione inerente la procedura viene consegnata al segretario verbalizzante che s'incarica della conservazione della stessa in armadio chiuso a chiave e della presentazione alla prossima seduta riservata di gara.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto a margine di ogni foglio e qui in calce.

Il Presidente della Commissione

dott. Nicola Paviglianiti -




I Commissari esperti:

ing. Luca Gottardi -



dott. Paolo Conci -



I Commissari
- Luca Gottardi -
- Paolo Conci -



Il Presidente
- Nicola Paviglianiti -

